

시험 성적서 (TEST REPORT)



한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

성적서 번호 : 20-071848-01-3
Report No.

페이지 (1) / (총 2)
Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : (주)힘펠

주소 (Address) : 경기도 화성시 안녕남로 5 (안녕동)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2020. 11. 06.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 신뢰성 검증용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : 휴벤S II

제작회사 (Manufacturer) : (주)힘펠

모델명 (Model Name) : HRD2-400EGS-UV

제조번호 (Serial Number) : ***

기타 (Remark) : ***

4. 시험기간 (Date of Test) : 2021년 01월 20일 ~ 2021년 01월 21일

5. 시험장소 (Location of Test) :

☒ KTL 고정시험실 (주소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 87 (구로동))

☐ 현장시험

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : KOUVA AS 02 : 2019

7. 시험결과 (Test Results) : 후면참조

- 비고 (Note) :
- 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
 - 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.
(‘원본’이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)
 - 아래의 2D바코드를 스캔하여 성적서의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 보관 원본과의 동일성은 고객전용홈페이지 (customer.ktl.re.kr) 의 "성적서 원본확인"창에서 비교가능 합니다.

확인 Affirmation	작성자 (Tested by)	기술책임자 (Technical Manager)
	성명 (Name) : 박서현 	성명 (Name) : 전용우



2021. 01. 26.

한국산업기술시험원



서울특별시 구로구 디지털로26길 87 (구로동) (87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, KOREA) Tel.02-860-1139 Fax. 02-860-1689

FP104-05-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

시험결과 (Test Results)

1. 시험결과

품명	결과	부유세균 저감율
휴벤S II		99.4 %

2. 시험품


(1) 제 조 사 : (주)힘펠

(2) 모 델 : HRD2-400EGS-UV

3. 시험방법 및 조건

시험방법	부유세균	온도	습도	시험 챔버	시험 시간	운전풍량
KOUVA AS 02 : 2019, 공기정화장 치	<i>S.epidermidis</i> (ATCC 12228)	(23 ± 2) ℃	(50 ± 5) % R.H.	60 m ³	1 시간	최대

4. 시험품 사진



이 하 여 백

