



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT18-062355

2. 의뢰자

○ 업체명 : (주)에이티엠코리아

○ 주소 : 경상북도 구미시 대학로 61 금오공과대학교 창업진흥센터 221호

3. 시험기간 : 2018년 05월 30일 ~ 2018년 06월 04일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 달팽이줄눈제

6. 시험방법

(1) KS L 2110:2006

7. 시험결과

1) 달팽이줄눈제

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
접촉각	°	(1)	77.0	(23 ± 2) °C

※ 사용장비 : 접촉각 측정기(Dropmaster 500)

※ 접촉각 대기시간 : 10 sec

※ 사용물질 : water

확인	작성자 성명	장한미	기술책임자 성명	양인모
----	-----------	-----	-------------	-----

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2018년 06월 04일

한국건설생활환경시험연구원





플라스틱신뢰성센터 : 34027 대전광역시 유성구 테크노2로 252-7 042-723-3070

결과문의 : 신소재신뢰성센터 ☎ (042)723-3070

총 2페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(5)



시험성적서

성적서번호 : CT18-062355



— 이 하 여 백 —

총 2페이지 중 2페이지

양식QP-20-01-06(5)

