



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-101235K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 주식회사 신아이앤에스(Sin a e&s)

○ 주소 : 전라남도 여수시 소라면 여순로 147 (대포리)

3. 시험기간 : 2020년 08월 28일 ~ 2020년 09월 08일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : Cool Running - CP

6. 시험방법

(1) KS M ISO 11890-1:2017

(2) ASTM D 3257:2006 에 준함



확인	작성자 성명	송석호	기술책임자 성명	배상복

비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2020년 09월 08일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 08503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) ☎ (02)2102-2673

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT20-101235K

7. 시험결과

1) Cool Running - CP

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
VOCs	g/L	(1)	4.65		A
VACs-Toluene	%	(2)	불검출(검출한계 0.01)		
VACs-Ethylbenzene	%	(2)	불검출(검출한계 0.01)		
VACs-p-xylene	%	(2)	불검출(검출한계 0.01)		
VACs-Isopropylbenzene	%	(2)	불검출(검출한계 0.01)		
VACs-1,2,4-trimethylbenzene	%	(2)	불검출(검출한계 0.01)		
VACs-1,2,4,5-tetramethylbenzene	%	(2)	불검출(검출한계 0.01)		

※ 시험장소

A : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동)

----- 끝 -----

